

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZÓWIE



Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
☎ (62) 78-36-062 NIP: 997-00-00-028 REGON: 730973217

Wieruszów, dnia 25.02.2015r.

ZD.ZP.3211/2/2015/UL

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice oraz nr 4713 E Galewice - Węglewice

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zmiana dotyczy frakcji grysów kamiennych użytych do wykonania powierzchniowego utrwalenia zarówno w części 1 jak i części 2 zamówienia.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. projekt budowlany, przedmiar robót, ślepy kosztorys itp. został wpisany:

1. grys kamienny o wym. 10/12,8 mm i 8/11 mm zastępuje się go grysem kamiennym o wym. 5/8 mm ,
2. grys kamienny o wym. 4/6,3 mm zastępuje się go grysem kamiennym o wym. 2/5 mm.

Powyższą zmianę należy uwzględnić przy wypełnianiu ślepego kosztorysu – załącznik nr 9 i 10 do SIWZ, gdzie:

w części 1 zamówienia w ślepych kosztorysie jest:

- w poz. 15 jest „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 10/12,8 mm w ilości 10dm³/m² - emulsja modyfikowana 1520x5,5”

winno być Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8 mm w ilości $10\text{dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1520x5,5

- w poz. 16 jest „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 4/6,3 mm w ilości $8\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1520x5,50”

winno być Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilości $8\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1520x5,50

- w poz. 41 jest „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/11 mm w ilości $10\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1330x5,50”

winno być Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8 mm - w ilości $10\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1330x5,50

- w poz. 42 jest „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilości $8\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1330x4,50”

winno być „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilości $8\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 1330x5,50


w części 2 zamówienia w ślepych kosztorysie jest:

- w poz. 138 jest „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 10/12,8 mm w ilości $10\text{dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 790x5,5+95x2,0”

winno być Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8 mm - emulsja modyfikowana 790x5,5

- w poz. 139 jest „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 4/6,3 mm w ilości $8\text{ dm}^3/\text{m}^2$ - emulsja modyfikowana 790x5,5”

winno być Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm - emulsja modyfikowana 790x5,5



W załączeniu wzór poprawnego ślepego kosztorysu dla części 1 i części 2 zamówienia oraz
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót **D-05.03.08**
NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA.

Z poważaniem:
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie
mgr inż. Andrzej Dymowski

25-02-2017